

ANEXO XV

RECOMENDAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR RELACIONADA ÀS OBRAS E CONSTRUÇÕES

Diante do cenário de obras em que se encontra o Hospital Luxemburgo e com o objetivo de assegurar maior proteção aos pacientes, principalmente imunossuprimidos, no sentido de minimizar a dispersão de partículas que possam servir de veículo para disseminação de *Aspergillus* sp. e outros fungos, o SCIH recomenda:

1. Orientar os pacientes a não transitar próximo aos locais em obra; se for necessário o trânsito, os pacientes deverão utilizar máscara cirúrgica e as lesões cutâneas deverão estar cobertas. As portas dos quartos próximos às áreas em obra deverão permanecer fechadas.
2. Pacientes de risco para aspergilose invasiva devem ser preferencialmente removidos para setores do hospital distante da área de construção.
3. Utilizar tapumes para completa vedação dos locais em obra, atentar para frestas (teto, portas, claraboia, etc). A parte externa dos tapumes, voltada para a área clínica, deve ser forrada com material que permita sua higienização.
4. A vedação deve abranger do chão até o teto, sendo complementada com panos ou tapetes úmidos, que devem ser colocados na saída da área de construção para contenção de poeira, devem ser umedecidos sempre que necessário e trocados pelo menos 1 vez ao dia.
5. Todas as portas, ductos de ventilação, bocais de luz, assim como qualquer outra via que sirva de comunicação com o ar do restante do hospital, devem ser selados na área de construção.
6. Sempre que possível, durante o processo de demolição, umidificar o ambiente para diminuir dispersão de partículas de poeira.
7. É recomendável que os trabalhadores usem vestimentas protetoras para o trabalho, que devem ser removidas antes que os mesmos saiam da área de construção.
8. Os trabalhadores deverão circular o mínimo possível fora da zona de construção.
9. A área de construção deve ser limpa com panos úmidos. **NÃO VARRER.**
 10. Atentar para prevenção da dispersão de poeira, mesmo na área externa, ao transportar os entulhos de obra que deverão ser acondicionados em carros de transporte fechados com tampa ou sacos plásticos ou cobertos por plásticos completamente selados. Os entulhos devem ser umedecidos.
 11. Devem ser padronizados horários para a remoção dos entulhos. Estes não deverão coincidir com o transporte de roupas limpas e alimentos.

Instituto Mário Penna

Rua Joaquim Cândido Filho, 91
Luxemburgo | BH/MG |
CEP 30380-420
(31) 3330-9100

Hospital Luxemburgo

Rua Gentios, 1.350
Luxemburgo | BH - MG
CEP 30380-490
(31) 3299-9000

Centro de Referência Oncológico

Avenida Churchill, 232
Santa Efigênia | BH - MG
CEP 30260-080
(31) 3489-6600

NEO - Núcleo de Especialidades Oncológicas

R. Gentios, 1.420 - Térreo
Luxemburgo | BH - MG
CEP 30380-472
(31) 3489-6604

NEP - Núcleo de Ensino e Pesquisa

R. Gentios, 1.420 - 3º andar
Luxemburgo | BH - MG
CEP 30380-472
(31) 3489-6604
(31) 99339-0118

Casa de Apoio Beatriz Ferraz

Rua Paraíso, 887
Santa Tereza | BH/MG |
CEP 31010-330
(31) 3465-9350

12. É proibido utilizar o elevador de transporte de pacientes para entulhos de construção, utilizar o elevador de roupa suja e resíduo.
13. As áreas externas e áreas próximas a obra devem ser higienizadas várias vezes ao dia, sempre que necessário, com o intuito de diminuir a dispersão de partículas de poeira.
14. Entrar em contato com o SCIH em situação de inconformidade, durante a atividade de construção, que possa comprometer as medidas de prevenção de infecção hospitalar.
15. Ao término da obra, realizar limpeza terminal do ambiente, abrir janelas para permitir a entrada de ar limpo e solicitar, sempre que necessário, o parecer final do SCIH para o início do funcionamento do setor.

O SCIH está à disposição para mais esclarecimentos.

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH)

Instituto Mário Penna	Hospital Luxemburgo	Centro de Referência Oncológico	NEO - Núcleo de Especialidades Oncológicas	NEP - Núcleo de Ensino e Pesquisa	Casa de Apoio Beatriz Ferraz
<p>📍 Rua Joaquim Cândido Filho, 91 Luxemburgo BH/MG CEP 30380-420</p> <p>☎️ (31) 3330-9100</p>	<p>📍 Rua Gentios, 1.350 Luxemburgo BH - MG CEP 30380-490</p> <p>☎️ (31) 3299-9000</p>	<p>📍 Avenida Churchill, 232 Santa Efigênia BH - MG CEP 30260-080</p> <p>☎️ (31) 3489-6600</p>	<p>📍 R. Gentios, 1.420 - Térreo Luxemburgo BH - MG CEP 30380-472</p> <p>☎️ (31) 3489-6604</p>	<p>📍 R. Gentios, 1.420 - 3º andar Luxemburgo BH - MG CEP 30380-472</p> <p>☎️ (31) 3489-6604</p> <p>📠 (31) 99339-0118</p>	<p>📍 Rua Paraísoópolis, 887 Santa Tereza BH/MG CEP 31010-330</p> <p>☎️ (31) 3465-9350</p>